



Datenerfassung Raum-Luft-Regler V.868*)

Bauvorhaben:		Programmversion:
Strangnummer:		
Spezifikation	Raum-Luft-Regler T/F/L/P/G	Raum-Luft-Regler T/F/L/P/G
Stränge nur Bäder	Anzahl pro Strang:	Anzahl pro Strang:
Stränge nur Küchen	Anzahl pro Strang:	Anzahl pro Strang:
Stränge Bad + Küche	Anzahl pro Strang:	Anzahl pro Strang:
Bedarfserfassung durch	<input type="checkbox"/> Temperatursensor (T) <input type="checkbox"/> Feuchtesensor (F) <input type="checkbox"/> Lichtsensor (L) <input type="checkbox"/> Präsenzmelder (P) <input type="checkbox"/> Luftgütesensor (G)	<input type="checkbox"/> Temperatursensor (T) <input type="checkbox"/> Feuchtesensor (F) <input type="checkbox"/> Lichtsensor (L) <input type="checkbox"/> Präsenzmelder (P) <input type="checkbox"/> Luftgütesensor (G)
Einbau als	<input type="checkbox"/> Einzelgerät <input type="checkbox"/> Schalterkombination	<input type="checkbox"/> Einzelgerät <input type="checkbox"/> Schalterkombination
Schalterprogramm	<input type="checkbox"/> Elso Joy (Standard) <input type="checkbox"/> Gira 55	<input type="checkbox"/> Elso Joy (Standard) <input type="checkbox"/> Gira 55
Farbe	<input type="checkbox"/> reinweiß	<input type="checkbox"/> reinweiß
Bedarfsvolumen (50) m ³ /h (50) m ³ /h
Einschaltverzögerung	<input type="checkbox"/> (60 s) (30...180s)	<input type="checkbox"/> (60 s) (30...180s)
Temperatur Schaltpunkt/Hysterese	<input type="checkbox"/> (40 °C / 5 °C) (30...50 °C / 210 °C)	<input type="checkbox"/> (40 °C / 5 °C) (30...50) °C / (210 °C)
Luftfeuchte Schaltpunkt/Hysterese	<input type="checkbox"/> (65% / 5%) (50...85% / 210%)	<input type="checkbox"/> (65% / 5%) (50...85% / 210%)
Licht Schaltpunkt (150 lm) (150 lm)
Nachlaufzeit	<input type="checkbox"/> (3 min) (1...25 min)	<input type="checkbox"/> (3 min) (1...25 min)
Lüftungspause	<input type="checkbox"/> (30 min) (15...60 min)	<input type="checkbox"/> (30 min) (15...60 min)
Bedarfslüftung	<input type="checkbox"/> (120 min) (30...180 min)	<input type="checkbox"/> (120 min) (30...180 min)
Tagbetrieb (Mo - Fr)	von (06:00) Uhr	bis (22:00) Uhr
Tagbetrieb (Sa - So)	von (07:00) Uhr	bis (23:00) Uhr
Zyklusanzahl x innerhalb von 60 min (nur bei zentraler Steuerung ZGV)	
Zyklusdauer	<input type="checkbox"/> (10 min) (4...50 min)	<input type="checkbox"/> (10 min) (4...50 min)
Abschaltung Lüftungszyklus bei	<input type="checkbox"/> Umschaltung auf Nachtbetrieb	

*) Bitte geben Sie Ihre Wünsche alternativ zu den in Klammern genannten Standarddaten an

Bestätigungsvermerk Auftraggeber:

.....
Datum / Stempel / Unterschrift